

Este cuadro de consumos eléctricos fue confeccionado en base a estimaciones de demanda actual de acuerdo a las instalaciones que se encuentran desarrolladas en los puestos de trabajo del área.

Cuadro de Consumo de Energía diaria

Área de Comunicación y Participación Social (Edif. 30; Oficina Retiro; Edif. 5)	Potencia (W)	Tiempo de uso diario (horas)	Consumo Wh/día
Ambiente Diseño Gráfico			
4 de luminarias tubo bajo consumo de 15 w c/u	60	6	360
4 PC (potencia tipo 300w c/u)	1200	6	7200
Aire acondicionado Split (potencia 1350w) 2200 frigorías	1015	5	5075
Ambiente Audiovisual			
4 luminarias tubo bajo consumo de 15 w c/u	60	6	360
4 PC (potencia tipo 300w c/u)	1200	6	7200
Aire acondicionado Split (potencia 1350w) 2200 frigorías	1015	5	5075
2 filmadoras profesionales (período de carga) potencia 75w	150	1	150
Ambiente Audiovisual Edificio 5			
6 luminarias bajo consumo de 15 w c/u	90	6	540
3 PC (potencia tipo 300w c/u)	900	6	5400
Ambiente Comunicación			
6 luminarias tubo de 15 w c/u	90	6	540
4 PC (potencia tipo 300w c/u)	1200	6	7200
Aire acondicionado Split (potencia 1350w) 2200 frigorías	1015	5	5075
Ambiente Calidad de vida			
4 luminarias de 15 w c/u	60	6	360
2 PC (potencia tipo 300w c/u)	600	6	3600
Aire acondicionado Split (potencia 1350w) 2200 frigorías	1015	5	5075
Ambiente Director Área - Secretaría			
4 luminarias de 15 w c/u	60	7	540
2 PC (potencia tipo 300w c/u)	600	5	3000
Fotocopiadora (potencia 450w)	450	0,50	225
Aire acondicionado Split (potencia 1350w) 2200 frigorías	1015	5	5075
Oficina de Retiro			
6 luminarias de 15w c/u	90	6	540
4 PC (potencia 300w c/u)	1200	5	6000
Sanitarios			
2 luminarias de 15 w c/u	30	2	60
Kitchenette			
2 luminarias de 15 w c/u	30	2	60
Horno de Microondas (potencia 800w)	800	0,50	400
Heladera sin freezer (potencia 150w) consumo 63 w/h	63	24	1512
Cafetera (potencia 500 w) consumo 400w	400	1	400
Pasillo			
2 luminarias de 15w c/u	30	2	60
Radio	15	2	30
Varios	20	2	40
Total Potencia máxima:	14473	Total consumo :	71152