

## **LISTADO DE PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO CLASIFICADAS HASTA SEPTIEMBRE DE 2019**

### **INDICE:**

Nomenclaturas, Normas y notas de atención	Pág. 2
Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN	Pág. 3 a 9
Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL	Pág. 10 a 23
Portones Resistentes al Fuego	Pág. 24
Carpinterías Vidriadas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN	Pág. 24
Carpinterías Vidriadas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL	Pág. 24 a 25
Carpinterías Vidriadas Parallama	Pág. 25
Carpinterías de Enrollar Parallamas	Pág. 25
Puertas de Ascensor Parallamas	Pág. 26
Puertas Parallamas	Pág. 26

## NOMENCLATURAS:

**SECTORIZACIÓN:** Exposición al Fuego de ambas caras.

**SECTORIZACIÓN PARCIAL:** Exposición al Fuego de UNA sola cara.

**FR:** RESISTENTE AL FUEGO

Cumple con los criterios de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad
- Aislamiento térmico

**FP:** PARALLAMAS

Cumple con el criterio de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad

## NORMAS:

- IRAM 11949: 2014 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción Criterios de clasificación)
- IRAM 11950: 2010 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Método de ensayo)
- IRAM 11951: 2016 (Resistencia al Fuego- Método de ensayo de puertas y elementos de cerramiento)

## ATENCIÓN:

En todos los casos se sugiere solicitar:

- El informe técnico correspondiente al ensayo hasta la página donde consta la clasificación alcanzada.
- Que, en el remito correspondiente a la compra de los productos, conste que fueron construidos de igual manera que el prototipo ensayo en INTI de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 101/XXXXX ó N° 224/XXXXX.

**EN EL SIGUIENTE LISTADO SE INFORMAN LOS ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS**

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: [jnmolina@inti.gob.ar](mailto:jnmolina@inti.gob.ar); [jniell@inti.gob.ar](mailto:jniell@inti.gob.ar); [calvarez@inti.gob.ar](mailto:calvarez@inti.gob.ar)

## PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACION

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<p><b><u>MASHIERROM S.R.L</u></b>                      J. C. Paz 5556                      1650- San Martín- Pcia. De Bs. As.                      Tel: (011) 4755-2297                      Email: info@hierromas.com.ar                      www.hierromas.com.ar</p>	<p><b>Puerta Cortafuego HMAS FR30</b>                      Una puerta de una sola hoja metálica con marco metálico.                      Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm                      Luz entre jambas: (900 x 2000) mm                      EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0128	30	06/08/2019
	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRS 60.</b>                      Una puerta de una sola hoja metálica con marco metálico.                      Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2150) mm                      Luz entre jambas: (950 x 2150) mm                      EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28731	60	17/05/2019
	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR30 con hoja de madera y marco de chapa. Modelo FRMA 38.</b>                      Puerta de una hoja de madera con marco metálico.                      Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2115) mm                      Luz entre jambas: (900 x 2115) mm                      EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28265	30	07/11/2018
	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR30 con marco y hoja de chapa. Modelo FRD 30.</b>                      Puerta de una sola hoja metálica con marco metálico.                      Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2140) mm                      Luz entre jambas: (940 x 2140) mm                      EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28038	30	02/07/2018
<p><b><u>METALURGICA POTENZA S.A.</u></b>                      Fernando Quiroga 1929                      1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As                      Tel: (+5411) 4729-0068                      aberturas@mpotenza.com.ar</p>	<p><b>Puerta FRM38:</b>                      Puerta de una sola hoja, de madera con marco metálico.                      Luz de paso libre: (900 x 2060) mm                      EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	19511	30	07/10/2011
	<p><b><u>OBRAS Y PROYECTOS</u></b>                      Boulevard Los Alemanes 3223                      5147 - Los Boulevares - Pcia. de Córdoba                      Tel: 0351 5891418                      Email: info@obrasproyectos.com.ar                      www. obras-proyectos.com.ar</p>	<p><b>Puerta Cortafuego F30</b>                      Una puerta metálica con marco metálico.                      Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (870 x 2050) mm                      Luz entre jambas: (900 x 2050) mm                      EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28501	30

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: jnmolina@inti.gob.ar; jniell@inti.gob.ar;  
calvarez@inti.gob.ar

<p><b><u>DIERRE LATINA S.A.</u></b>  Misiones 27  1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As.  Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043  info@dierrelatina.com</p>	<p><b>Puerta "IDRA IB 120"</b>  Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (400 x 600) mm  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100) mm  Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm  Con barral antipánico.  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28142	<b>120</b>	<b>19/09/2018</b>
	<p><b>Puerta "IDRA IIB 60"</b>  Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (400 x 600) mm  Luz de paso libre total con la puerta principal abierta a 90°: (800 x 2100) mm  Luz de paso libre total con las dos puertas abiertas a 90°: (1750 x 2100) mm  Luz entre jambas: (1930 x 2100) mm  Con barral antipánico.  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	27988	<b>60</b>	<b>14/05/2018</b>
	<p><b>Puerta "IDRA IB 90":</b>  Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540) mm  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100) mm  Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm  Con barral antipánico.  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	27539	<b>90</b>	<b>12/10/2017</b>
	<p><b>Puerta "IDRA IB 60":</b>  Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540) mm  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100) mm  Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm  Con barral antipánico.  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	27538	<b>60</b>	<b>12/10/2017</b>

<b><u>DISEÑOS Y ABERTURAS MORAS S.A</u></b> <i>Dr. Alfredo Palacios 1136 Piso 2  1644- Victoria, Pcia. De Bs. As.  Tel: 03 327 4524 03/04  Email: info@moraspuestas.com  www.gruppomoras.com</i>	<b>Puerta "MC_RF 30 TAGLIAFUOCO"</b> Puerta de madera con marco metálico Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (964 X 2500) mm Luz entre jambas: (997 X 2500) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28035	<b>30</b>	<b>04/06/2018</b>
	<b>Puerta "DC_RF 30 TAGLIAFUOCO"</b> Puerta de madera y marco de madera Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2150) mm Luz entre jambas: (900 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27745	<b>30</b>	<b>20/04/2018</b>
	<b>Puerta TAGLIAFUOCO 30:</b> Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (936 x 2058) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23629	<b>30</b>	<b>10/02/2014</b>
<b><u>ADRAGNA GASPAR</u></b> <i>Rubén Darío 5135  1605- Munro, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4762-1183</i>	<b>Puerta Resistente al Fuego 30 Minutos Adramet:</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (880 x 2000) mm Luz de paso libre total: (910 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27413	<b>30</b>	<b>29/06/2017</b>
	<b>Puerta "FR 30-01":</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre total: (820 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26677	<b>30</b>	<b>21/09/2016</b>
<b><u>GROMANTI SA</u></b> <i>Calle 47 N°3569 (ex Chaco)  1651- San Andrés, Pcia. de Bs.As.  Tel: (+5411)4767-0779</i>	<b>Puerta de Ingreso F-30:</b> Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre entre jambas: (900x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27269	<b>30</b>	<b>26/06/2017</b>

<b>INDELAMA SRL</b> Av. Pedro Suárez 349 1842-Monte Grande, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4296-5240/4290-6137 Email: indelama@indelama.com.ar	<b>Puerta Fiamma Junior Plus:</b> Puerta de madera de una sola hoja con cerradura electromagnética. Luz entre jambas: (940 x 2130) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27243	<b>30</b>	<b>21/04/2017</b>
	<b>Puerta Fiamma 30 Junior:</b> Puerta de madera de una sola hoja Luz de paso libre: (950 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26068	<b>30</b>	<b>17/02/2016</b>
	<b>Puerta FIAMMA DUO 30:</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1400 x 2280) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22904	<b>30</b>	<b>15/07/2015</b>
	<b>Puerta FIAMMA 30 ART:</b> Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (800 x 1980) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	21835	<b>30</b>	<b>08/02/2012</b>
	<b>Puerta FIAMMA 30 PREMIUM:</b> Puerta de madera de una sola hoja Luz de paso libre: (914 x 2232) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	SOT 2254	<b>30</b>	<b>02/11/2010</b>
<b>ASTURMADI DOORS SL</b> Travesía de la Industria 51 Aviles (Asturias- España) Representante en Argentina: <b>Metaldoor:</b> Tel: (+5411) 4553-0399/ 4551-1064	<b>Puerta Fire Stop 1H:</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Con barral antipánico y cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26641	<b>30</b>	<b>07/11/2016</b>
<b>GB&amp;A. S.R.L.</b> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	<b>Puerta "CLAS AR F.24-18 1L63":</b> Puerta de una hoja metálica y marco metálico, con rejilla de ventilación. Luz de paso libre con la puerta principal abierta a 90°: (1080 x 2250) mm Luz entre jambas: (1150 x 2250) mm Rejilla de ventilación: (150 x 150) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28257	<b>90</b>	<b>10/05/2019</b>
	<b>Puerta "CLAS AR EI 60 (F.21-16 1L53)":</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570) mm Luz de paso libre total: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26359	<b>60</b>	<b>28/10/2016</b>
	<b>Puerta "CLAS AR EI 90 (F.22-16 1L63)":</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570) mm Luz de paso libre total: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26360	<b>90</b>	<b>28/10/2016</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: [jnmolina@inti.gob.ar](mailto:jnmolina@inti.gob.ar); [jniell@inti.gob.ar](mailto:jniell@inti.gob.ar); [calvarez@inti.gob.ar](mailto:calvarez@inti.gob.ar)

<b><u>COMADE SRL</u></b> La Torre 7877 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-4144/3725	<b>Puerta Araucaria F30:</b> Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26661	<b>30</b>	<b>07/09/2016</b>
<b><u>NAPOLI HNOS. SRL</u></b> Álvarez Thomas 389 1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4245-3989	<b>Puerta una Hoja Cortafuego RF 30- Ligna Fuoco UF30:</b> Puerta metálica de una hoja con mirilla óptica Luz de paso libre total: (950 x 2030) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26598	<b>30</b>	<b>27/07/2016</b>
	<b>Puerta LIGNA FUOCO 120:</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1030 x 2030) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	16432	<b>120</b>	<b>25/06/2010</b>
<b><u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u></b> Campillo 210 – Dpto 3 5000-Barrio Independencia, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) (0351) 473-4949	<b>Puerta Cónica FR 30:</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (1000 x 2000) mm Con barral antipánico EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25544	<b>30</b>	<b>12/04/2016</b>
<b><u>GRANZOTTO EGIDIO</u></b> Hubac 6046 1439- CABA Tel: (+5411) 4601-3211/4286-1077	<b>Puerta AFG 60:</b> Puerta de madera y marco metálico de una sola hoja. Luz de paso libre Total: (1025 x 2165) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25746	<b>60</b>	<b>25/02/2016</b>
	<b>Puerta Gr 60:</b> Puerta de madera y marco metálico de una sola hoja. Luz de paso libre Total: (1070 x 2230) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	20665	<b>60</b>	<b>21/09/2011</b>
<b><u>ROINO GUILLERMO NICOLAS</u></b> Laprida 5122 1603- Villa Martelli, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4709-9023	<b>Puerta Gromet 2H-ASIM:</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (885 x 2300) mm Luz de paso libre Total: (1700 x 2300) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25205	<b>90</b>	<b>13/10/2015</b>
<b><u>H E ANTOLICHE SRL</u></b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	<b>Puerta "RF. 30 Puerta-Antoliche":</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23831	<b>30</b>	<b>22/09/2015</b>
<b><u>METALURGICA ROLDAN SA</u></b> Bidondo 1574 1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar	<b>Puerta Cortafuego MRFTPCH 1A:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso: (900 x 2225) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	24886	<b>30</b>	<b>10/03/2015</b>

<b><u>CREACIONES TÉCNICAS SRL</u></b> Belgrano 680 1876- Bernal, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4251-2377	<b>Puerta "TECNIFIRE DOBLE RF60":</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2110) mm Luz de paso libre total: (1920 x 2110) mm Luz de Visor de vidrio: (300 x 400) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22287	<b>60</b>	<b>11/09/2014</b>
<b><u>IDEA S.A.</u></b> Parque Ind. Sector C Lote 14 0 3560-Reconquista, Pcia. de Santa Fe Tel: (+5411) (03482) 427814- 427816-427817	<b>Puerta Cortafuego FR30:</b> Puerta metálica de una sola hoja con mirilla Luz de paso libre: (850 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23171	<b>30</b>	<b>01/09/2014</b>
<b><u>DORWIN S.R.L.</u></b> Lafayette 175 1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181 www.dorwin.com.ar	<b>Puerta LINEA RESISTENTE AL FUEGO PLUS:</b> Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1030 x 2220) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	20855	<b>30</b>	<b>15/05/2013</b>
	<b>Puerta Doble Hoja Dorwin F60:</b> Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (950 x 2066) mm Luz de paso libre total: (2000 x 2066) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	18119	<b>60</b>	<b>16/07/2010</b>
	<b>Puerta CERRAFERT 2010:</b> Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1000 x 2020) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	18002	<b>30</b>	<b>23/01/2010</b>
<b><u>OBLAK HNOS SACIFI</u></b> Ruta Nac Nº3 km38 y Ciudadela S/Nº 1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	<b>Puerta Oblak Línea Cortafuego:</b> Puerta de una sola hoja con acabado en madera y marco metálico Luz de paso libre: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	21050	<b>30</b>	<b>12/04/2012</b>
<b><u>AMATO MARIO</u></b> Colón 3536 1822- Lanus Oeste, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4878-4004/4005	<b>Puerta FENIVA I:</b> Puerta de una hoja, metálica con manija de apertura con lectora magnética. Luz de paso libre: (900 x 2080) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	16188	<b>60</b>	<b>12/01/2012</b>
<b><u>METALURGICA MACAGNO SA</u></b> Av. San Martin 1295 1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4658-4162/4656-9688 info@mmacagno.com.ar	<b>Puerta Modelo CAD 7-30:</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	20085	<b>30</b>	<b>01/04/2011</b>
<b><u>SINIGAGLIA HNOS.</u></b> José P. Tamborini 3350 1430- CABA Tel: (+5411) 4542-5073	<b>Puerta FR 60:</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	19866	<b>30</b>	<b>14/12/2010</b>



<b><u>MOGGIO THOMAS SRL</u></b> C. F. Melo 3536 1602- Florida, Pcia de. Bs.As Tel: (+5411) 4760-9079 info@c-moggio.com	<b>Puerta MOGGIO F30:</b> Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (880 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	19370	<b>30</b>	<b>07/11/2010</b>
<b><u>PLAC CORR SA</u></b> Yerua 2894 1754- San Justo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4441-4297 www.placorr.com.ar	<b>Puerta RF/30 CORTAFUEGO ENCHAPADA EN MADERA:</b> Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	19242	<b>30</b>	<b>03/11/2010</b>
<b><u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u></b> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	<b>Puerta RF 30:</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	17915	<b>30</b>	<b>09/02/2010</b>
<b><u>MET VCP SRL</u></b> Roldán 1251 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-4439/1812 oficina@metvcp.com.ar	<b>Puerta PCF:</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (910 x 2010) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	17597	<b>60</b>	<b>30/04/2009</b>

## PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACION PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b>METALURGICA POTENZA S.A.</b> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	<b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRRB 60.</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (850 x 2150) mm Luz entre jambas: (950 x 2150) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	0060	<b>60</b>	20/09/2019
	<b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa.</b> Puerta metálica de sola hoja con cerradura vaivén. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	0027	<b>60</b>	22/08/2019
	<b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRR A 60.</b> Puerta metálica de una sola hoja con cerradura vaivén. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2150) mm Luz entre jambas: (950 x 2150) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	28335	<b>60</b>	11/01/2019
	<b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRR 60:</b> Puerta metálica de una sola hoja con cerradura vaivén y cierrapuertas Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2050) mm Luz entre jambas: (950 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27780	<b>60</b>	26/01/2018

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: [jnmolina@inti.gob.ar](mailto:jnmolina@inti.gob.ar); [jniell@inti.gob.ar](mailto:jniell@inti.gob.ar); [calvarez@inti.gob.ar](mailto:calvarez@inti.gob.ar)

<b>METALURGICA POTENZA S.A.</b> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	<b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRL 50:</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2050) mm Luz entre jambas: (940 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27672	<b>60</b>	<b>30/10/2017</b>
	<b>Puerta FRM 42:</b> Puerta de madera de una sola hoja y marco metálico. Posee cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21230	<b>60</b>	<b>10/07/2013</b>
<b>NYKEN ARGENTINA S.A</b> Sarandi 3848 1754 -San Justo – Pcia Bs.As. Tel: (011) 4441 6628 Email: info@portonesbari.com.ar www.portonesbari.com.ar	<b>Puerta Cortafuego Bari</b> Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2220) mm Luz entre jambas: (1030 x 2220) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	0301	<b>60</b>	<b>05/09/2019</b>
<b>HERRERIA RIVAS SRL</b> Italia 5264/70 1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarrivas.com.ar	<b>Puerta HR G F30</b> Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1030 x 2230) mm Luz entre jambas: (1080 x 2230) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	0107	<b>30</b>	<b>20/08/2019</b>
	<b>Puerta "HR C F60 DOBLE":</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2020) mm Luz de paso libre total: (1820 x 2020) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)	24590	<b>60</b>	<b>23/06/2016</b>
	<b>Puerta "HR-VP F60":</b> Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (850 x 1975) mm Visor de vidrio: (165x 1250) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)	25557	<b>60</b>	<b>04/08/2015</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: jnmolina@inti.gob.ar; jniell@inti.gob.ar; calvarez@inti.gob.ar

<p><b>HERRERIA RIVAS SRL</b>  Italia 5264/70  1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047  info@herreriarios.com.ar</p>	<p><b>Puerta cortafuego HR P F30:</b>  Puerta de una hoja, metálica  Luz de paso libre: (1100 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de escape del fuego)</p>	24956	<b>30</b>	<b>03/03/2015</b>
	<p><b>Puerta "HR-V F30":</b>  Puerta de una hoja, metálica  Luz de paso libre: (1050 x 2025) mm  Visor de vidrio: Tipo raja de (240 x 1340) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	24068	<b>30</b>	<b>03/07/2014</b>
	<p><b>Puerta "HR C F60:</b>  Puerta de una hoja, metálica  Luz de paso libre: (1000 x 2025) mm  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de escape del fuego)</p>	20330	<b>60</b>	<b>30/08/2011</b>
	<p><b>HR C F30:</b>  Puerta de una hoja, metálica, ciega  Luz de paso libre: (1050 x 2025) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (abriendo hacia el exterior del horno)</p>	19640	<b>30</b>	<b>22/03/2011</b>
	<p><b>Puerta HR F60 DOBLE:</b>  Doble puerta de hojas "simétricas", metálica, ciega.  Barral Antipánico del lado del fuego  Luz de paso libre parcial: (990 x 2025) mm  Luz de paso libre total: (2050 x 2025) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (abriendo hacia el exterior del horno)</p>	18557	<b>60</b>	<b>11/06/2010</b>
	<p><b>Puerta HR F60:</b>  Puerta metálica, ciega,  Luz de paso libre: (1050 x 2020) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18329	<b>60</b>	<b>30/09/2009</b>

<b>IMRA S.A.</b> Calle 54 N° 725 1900 –La Plata – Pcia. Bs.As. Tel: 0221-4248500 Email: imra@imra.com.ar www.imra.com.ar	<b>Puerta Aconcagua FR60</b> Puerta metálica y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (830 x 2000) mm Luz entre jambas: (950 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	0120	<b>60</b>	<b>17/07/2019</b>
	<b>Puerta Aconcagua FR</b> Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (945 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28637	<b>30</b>	<b>20/03/2019</b>
<b>GB&amp;A. S.R.L.</b> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	<b>Puerta “CLAS AR F.24-18 2L63”:</b> Puerta metálica de dos hojas, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1015 x 2900) mm Luz de paso libre con las dos hojas abiertas a 90°: (2100 x 2900) mm Luz entre jambas: (2155 x 2900) mm Luz del visor colocado en ambas hojas:(570 x 370) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (sentido de apertura hacia el interior del horno)	28257	<b>90</b>	<b>10/05/2019</b>
<b>H E ANTOLICHE SRL</b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	<b>Puerta RF60/ H254 Antoliche:</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (830 x 2440) mm Luz entre jambas: (920 x 2440) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	27755	<b>60</b>	<b>27/03/2018</b>
	<b>Puerta F30/ H255 Antoliche:</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2430) mm Luz entre jambas: (900 x 2430) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	27583	<b>30</b>	<b>05/01/2018</b>
	<b>Puerta “RF 60- 2H”:</b> Puerta metálica de dos hojas, con cierrapuertas. Luz de paso libre parcial: (840 x 2020) mm Luz de paso libre total: (1560 x 2020) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26794	<b>60</b>	<b>19/12/2016</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: jnmolina@inti.gob.ar; jniell@inti.gob.ar;  
calvarez@inti.gob.ar

<b><u>H E ANTOLICHE SRL</u></b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	<b>Puerta F60- Plenos:</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre: (1020 x 1050) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26793	<b>60</b>	<b>19/12/2016</b>
	<b>Puerta F-60 ANTOLICHE 2.30:</b> Puerta metálica, ciega, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (1020 x 2230) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18257	<b>60</b>	<b>22/02/2010</b>
<b><u>FOR MAQ SA</u></b> Dorrego 780 5519- Coronel Dorrego, Pcia. de Mendoza Tel: (+5411) 0261-4312992	<b>Puerta "FORMAQ FR":</b> Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000) mm Luz entre jambas: (1050 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27628	<b>30</b>	<b>11/01/2018</b>
	<b>Puerta "Formaq FR30":</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre total:(2270 x 2000) mm Luz de paso libre parcial:(1050 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	25731	<b>30</b>	<b>11/07/2016</b>
<b><u>VATER S.A.</u></b> Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/ 4608501	<b>Puerta Doble Hoja Corta Fuegos Vater FR-90:</b> Puerta metálica de 2 hojas y marco metálico. Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (1100 x 2400) mm Luz de paso libre con las 2 hojas abiertas a 90°: (2200 x 2400) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27686	<b>90</b>	<b>02/01/2018</b>
	<b>Puerta Cortafuegos VATER FR-120:</b> Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre entre jambas:(1000x 2070) mm Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (960x 2070) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26984	<b>120</b>	<b>05/04/2017</b>

<p><b><u>DORATELLI y CIA. SRL</u></b>  Consejal F Balardinelli 4821  5016- Barrio Gral. Artigas, Pcia. de Córdoba  Tel: (+5411) 0351-4940130 / 4942592</p>	<p><b>Puerta Marco Edicia Cortafuego:</b>  Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico.  Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000) mm  Luz entre jambas: (1080 x 2000) mm  Posee cierrapuertas.  Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27627	<b>30</b>	<b>18/112017</b>
<p><b><u>ASTURMADI DOORS SL</u></b>  Travesía de la Industria 51  Aviles (Asturias- España)  Representante en Argentina:  <b>Metaldoor:</b>  Tel: (+5411) 4553-0399/ 4551-1064</p>	<p><b>FIRESTOP 1H:</b>  Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico, con cierrapuertas.  Luz de paso libre: (900 x 2000) mm  Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27336	<b>60</b>	<b>23/08/2017</b>
<p><b><u>MENA FELIX EDUARDO</u></b>  Roldán 1281  1655- José León Suarez, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4729-8343  info@blesmetal.com.ar</p>	<p><b>PCF 60 BLESS METAL:</b>  Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico.  Luz de paso libre Total con la hoja abierta a 90°: (930 x 2020) mm  Luz entre jambas: (1030 x 2020) mm  Posee cierrapuertas.  Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27327	<b>60</b>	<b>11/08/2017</b>
	<p><b>PCF DOBLE BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO):</b>  Puerta metálica de 2 hojas con visor de vidrio de (250 x 350) mm  Luz de paso libre Total: (1900 x 2000) mm  Luz de paso libre parcial con una puerta abierta a 90°: (860 x 2000) mm  Posee cierrapuertas.  Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27237	<b>60</b>	<b>23/06/2017</b>
	<p><b>PCF BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO):</b>  Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (250 x 350) mm  Luz de paso libre Total: (890 x 2000) mm  Posee cierrapuertas.  Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	26873	<b>120</b>	<b>19/01/2017</b>
	<p><b>Puerta "PI RF 120":</b>  Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas.  Luz de paso libre: (950 x 2000) mm  Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	24723	<b>120</b>	<b>02/12/2014</b>

<b><u>ADRAGNA GASPAR</u></b> <i>Rubén Darío 5135</i> <i>1605- Munro, Pcia. de Bs.As</i> <i>Tel: (+5411) 4762-1183</i>	<b>Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (930 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27514	<b>60</b>	<b>02/08/2017</b>
	<b>Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre Total: (900 x 1990) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26303	<b>60</b>	<b>31/03/2016</b>
	<b>Puerta 1-RF 90:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20679	<b>90</b>	<b>07/02/2012</b>
<b><u>BRAINAK S.A.</u></b> <i>Maturin 2564</i> <i>1416 - CABA</i> <i>Tel: (+5411) 4581-9503</i> <i>Email: puertas@brainak.com.ar</i> <i>www.brainak.com.ar</i>	<b>Puerta FR_2014_18</b> Puerta metálica doble hoja y marco metálico. Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre total con la hoja principal abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz de paso libre total con las dos hojas abiertas a 90°: (1420 x 2000) mm Luz entre jambas: (1490 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	0035	<b>30</b>	<b>11/06/2019</b>
	<b>Puerta FR_220_08</b> Puerta metálica doble hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la hoja principal abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz de paso libre total con las dos hojas abiertas a 90°: (1800 x 2000) mm Luz entre jambas: (1900 x 2000) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada solamente en una dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28514	<b>60</b>	<b>23/04/2019</b>



<b><u>BRAINAK S.A.</u></b> Maturin 2564 1416 - CABA Tel: (+5411) 4581-9503 Email: <a href="mailto:puertas@brainak.com.ar">puertas@brainak.com.ar</a> <a href="http://www.brainak.com.ar">www.brainak.com.ar</a>	<b>Modelo FR-110-08:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27172	<b>60</b>	<b>21/06/2017</b>
	<b>Modelo FR-110-38:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26935	<b>30</b>	<b>10/04/2017</b>
<b><u>OBRAS Y PROYECTOS S.R.L.</u></b> Boulevard Los Alemanes 3223 5147 - Los Boulevares - Pcia. de Córdoba Tel: 0351 5891418 Email: <a href="mailto:info@obras-proyectos.com.ar">info@obras-proyectos.com.ar</a> <a href="http://www.obras-proyectos.com.ar">www.obras-proyectos.com.ar</a>	<b>Puerta Cortafuego F60</b> Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2060) mm Luz entre jambas: (940 x 2060) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28540	<b>60</b>	<b>16/04/2019</b>
<b><u>MARIANO VILLARRUEL</u></b> Serapio Villegas 574 1706-Haedo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4654-1814/ 4464-0887	<b>Puerta MV AI 60-F60</b> Puerta y marco de acero inoxidable 304. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (950 x 1995) mm Luz entre jambas: (995 x 1995) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28219	<b>60</b>	<b>09/04/2019</b>
<b><u>DATAWAVES S.A.</u></b> Thames 1368 PB 1414 - CABA Tel: 4777-7707 Email: <a href="mailto:info@datawaves.com">info@datawaves.com</a> <a href="http://www.datawaves.com">www.datawaves.com</a>	<b>Puerta DW FR90</b> Puerta metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (1100 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el interior del horno).	28308	<b>90</b>	<b>20/11/2019</b>
<b><u>INDELAMA</u></b> Av Pedro Suarez 349 1842- Monte Grande- Pcia. De Bs. As. Tel: (011) 4290-6137 Email: <a href="http://www.indelama.com.ar">www.indelama.com.ar</a>	<b>Puerta Fiamma BWG 60</b> Puerta metálica y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1140 x 2470) mm Luz entre jambas: (1220 x 2470) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28070	<b>60</b>	<b>18/10/2018</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: [jnmolina@inti.gob.ar](mailto:jnmolina@inti.gob.ar); [jniell@inti.gob.ar](mailto:jniell@inti.gob.ar); [calvarez@inti.gob.ar](mailto:calvarez@inti.gob.ar)

<p><b><u>ARIAS Y KOMESU S.A.</u></b>  Av. Libertador 81  1638- Vicente López- Pcia de Bs.A.  Tel: 4795-2469  Email:administración@  mgaconstrucciones.com.ar  www.mgaconstrucciones.com.ar</p>	<p><b>Puerta 1150 F30</b>  Puerta metálica y marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (950 x 2150) mm  Luz entre jambas: (1070 x 2150) mm  Cierrapuertas: Posee  Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28116	<b>30</b>	<b>16/08/2018</b>
<p><b><u>SOSA ISIDORO</u></b>  Av. Triunvirato 4054  1879- Quilmes Oeste. Pcia. de Bs. As  Tel: (+5411) 4200-5650</p>	<p><b>Puerta dos Hojas Cortafuego Modelo IS-A2-FR60:</b>  Puerta metálica de dos hojas  Luz de paso libre entre jambas con la hoja principal abierta: (905 x 2280) mm  Luz de paso libre entre jambas con las dos hojas abiertas: (1320x2280) mm  Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (865x2280) mm  Posee cierrapuertas y barral antipánico.  Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	27267	<b>60</b>	<b>05/06/2017</b>
<p><b><u>NAPOLI HNOS. SRL</u></b>  Álvarez Thomas 389  1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4245-3989</p>	<p><b>Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30:</b>  Puerta metálica de una hoja.  Luz de paso libre Total: (950 x 2030) mm  Posee cierrapuertas y barral antipánico.  Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	26874	<b>30</b>	<b>09/01/2017</b>
	<p><b>Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30:</b>  Puerta metálica de una hoja  Luz de paso libre Total: (900 x 2030) mm  Posee cierrapuertas y barral antipánico.  Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	26597	<b>30</b>	<b>13/09/2016</b>
	<p><b>Puerta LIGNA FUOCO 60D:</b>  Puerta metálica de dos hojas  Luz de paso libre parcial: 1000mm x 2030mm  Luz de paso libre total: 2000mm x 2030mm  Posee cierrapuertas.  Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	20099	<b>60</b>	<b>13/08/2012</b>

<p><b><u>TEMIC SRL</u></b>  Belgrano 5641/49  4678- Caseros, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4750-1064  www.temicsrl.com.ar</p>	<p><b>Puerta "Modelo TE-60":</b>  Puerta metálica de una hoja  Luz de paso libre Total: (940 x2020) mm  Luz de paso libre con la puerta a 90°: (850 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura escape del fuego)</p>	26050	<b>60</b>	<b>27/07/2016</b>
<p><b><u>METALURGICA ROLDAN SA</u></b>  Bidondo 1574  1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4720-2405  admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar</p>	<p><b>Puerta cortafuego MRF-BPCH-03C:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre:(1000x 2001) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25591	<b>90</b>	<b>29/07/2015</b>
	<p><b>Puerta cortafuego MRF-TPCH 5:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre: (760 x 1910) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25330	<b>90</b>	<b>14/05/2015</b>
	<p><b>Puerta cortafuego MRF-TPE1:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre:(1010x 2040) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25331	<b>90</b>	<b>11/05/2015</b>
	<p><b>Puerta cortafuego MRF-TPCH7:</b>  Puerta doble, metálica  Luz de paso libre parcial: (750 x 1940) mm  Luz de paso libre Total: (1520 x 1940) mm  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	24888	<b>60</b>	<b>11/05/2015</b>
	<p><b>Puerta Modelo MRF/90:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre: (1100 x 2015) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18907	<b>90</b>	<b>13/08/2010</b>
<p><b><u>CREACIONES TÉCNICAS SRL</u></b>  Belgrano 680  1876- Bernal – Pcia .de Bs.As  Tel: (+5411) 4251-2377</p>	<p><b>Puerta"TECNIFIRE RF 60":</b>  Puerta metálica de una sola hoja,  Luz de paso libre:(1126 x 2110) mm  Luz de visor de vidrio: (300 x 400) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura escape del fuego)</p>	21703	<b>60</b>	<b>12/02/2015</b>

<b>INDUSTRIAS MASAN SRL</b> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	<b>Puerta Modelo IM: 2931-1800:</b> Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005) mm, Luz de paso libre total: (1800 x 2005) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	24825	<b>90</b>	<b>21/01/2015</b>
	<b>Puerta "IM: S 1927-1100":</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1100 x 2005) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23641	<b>60</b>	<b>12/01/2015</b>
	<b>Puerta "D 2929-1800 F30 DOBLE":</b> Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005) mm Luz de paso libre total: (1800 x 2005) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23642	<b>30</b>	<b>22/10/2014</b>
	<b>Puerta HR F60:</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18569	<b>60</b>	<b>09/02/2010</b>
<b>MET VCP SRL</b> Roldán 1251 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-4439/1812 oficina@metvcp.com.ar	<b>Puerta "DB 90":</b> Puerta de dos hojas, metálica, con cierre electromagnético y pulsador para lector de tarjeta. Luz de paso libre parcial: (1040 x 2200) mm Luz de paso libre total: (2050 x 2200) mm Posee cierrapuertas Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	24583	<b>90</b>	<b>02/12/2014</b>
	<b>Puerta PCF-90:</b> Puerta de una hoja metálica Luz de paso libre: (1120 x 2050) mm Posee cierrapuertas Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	18373	<b>90</b>	<b>09/02/2012</b>
	<b>Puerta PCF-60 DOBLE HOJA:</b> Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (800 x 2010) mm Luz de paso libre total: (1650 x 2010) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	17674	<b>60</b>	<b>25/08/2009</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: [jnmolina@inti.gob.ar](mailto:jnmolina@inti.gob.ar); [jniell@inti.gob.ar](mailto:jniell@inti.gob.ar);  
[calvarez@inti.gob.ar](mailto:calvarez@inti.gob.ar)

<p><b><u>MET VCP SRL</u></b>  Roldán 1251  1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4729-4439/1812  oficina@metvcp.com.ar</p>	<p><b>Puerta PCF-120:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre: (910 x 2010) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	17843	<b>120</b>	<b>14/07/2009</b>
<p><b><u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u></b>  Campillo 210 – Dpto 3  5000-Barrio Independencia, Pcia. de Córdoba  Tel: (+5411) (0351) 473-4949</p>	<p><b>Puerta “BRUMAR RF30”:</b>  Puerta metálica de una sola hoja  Luz de paso libre: (1100 x 2000) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	24410	<b>30</b>	<b>28/10/2014</b>
<p><b><u>OBLAK HNOS SACIFI</u></b>  Ruta Nac Nº3 km38 y Ciudadela S/Nº  1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000  info@oblak.com.ar</p>	<p><b>Puerta Oblak Línea Cortafuego:</b>  Puerta de una sola hoja.  Luz de paso libre: (900 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de apertura hacia el exterior del horno)</p>	22945	<b>60</b>	<b>10/04/2014</b>
<p><b><u>NOVOFERM ALSAL S.A.</u></b>  Poligno Industrial Guarnizo, parcelas 81 y 82  Cantabria - España  ventas@novofermalsal.com</p>	<p><b>Puerta Batiente Cortafuego EI260 de una hoja:</b>  Puerta metálica de una sola hoja.  Luz de paso libre: (940 x 2000) mm  Evaluada y clasificada en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	22989	<b>60</b>	<b>10/09/2013</b>
<p><b><u>DORWIN S.R.L.</u></b>  Lafayette 175  1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181  www.dorwin.com.ar</p>	<p><b>Puerta Línea Dorwin con Buña:</b>  Puerta metálica de una sola hoja.  Luz de paso libre: (1100 x 2200) mm  Evaluada solamente en una dirección  (abriendo en sentido de escape del fuego)</p>	21503	<b>60</b>	<b>30/05/2013</b>
	<p><b>Puerta Línea Ventilación Dorwin Cerafert:</b>  Puerta metálica  Luz de paso libre: (915 x 2015) mm  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape con sentido de apertura alejándose del fuego)  Con 3 rejas de ventilación de 150mm x 150mm</p>	19745	<b>30</b>	<b>11/11/2010</b>
	<p><b>Puerta Doble Hoja Cerafert 2004/F:</b>  Doble puerta de hojas “simétricas”, (metálica, ciega).  Luz de paso libre parcial: (950 x 2066) mm  Luz de paso libre total: (2000 x 2066) mm  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (abriendo hacia el exterior del horno)</p>	17825	<b>60</b>	<b>19/08/2009</b>

<b><u>JOSBIA SA</u></b> Olleros 423 1752- Lomas del Mirador, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4462-4300	<b>PUERTA (FR-60):</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (865 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	22637	<b>60</b>	<b>21/05/2013</b>
<b><u>PLAC CORR SA</u></b> Yerua 2894 1754- San Justo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4441-4297 www.placcorr.com.ar	<b>PUERTA RF/60 ENCHAPADA EN MADERA:</b> Puerta de una sola hoja, de madera. Luz de paso libre: (900 x 2020) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21266	<b>60</b>	<b>29/11/2012</b>
<b><u>SEDASA S.A.</u></b> M.T. Alvear 3138 1702- Ciudadela, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4647-1222 compras@sedasasa.com	<b>Puerta Cortafuego F30:</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21183	<b>30</b>	<b>04/09/2012</b>
<b><u>GRASSI Hnos.</u></b> Bruzzone 896 1842- Monte Grande, Pcia. de Bs.As	<b>PUERTA CORTAFUEGO F60 GRASSI HNOS:</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2120) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21506	<b>60</b>	<b>12/06/2012</b>
<b><u>EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.A.</u></b> Céspedes 3523 1427- CABA Tel: (+5411) 4954-2224	<b>Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-C:</b> Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico en la cara no expuesta al fuego)	20840	<b>60</b>	<b>26/09/2011</b>
	<b>Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-B:</b> Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	15978	<b>60</b>	<b>30/08/2011</b>
	<b>Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60:</b> Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20053	<b>60</b>	<b>20/07/2011</b>
<b><u>DAKARI GROUP SRL</u></b> Av. Rivadavia 969 1002- CABA Tel: (+5411) 4345-4547/4703	<b>Puerta DAKAR 60:</b> Puerta de una hoja metálica Luz de paso libre: (920 x 1980) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	19372	<b>60</b>	<b>27/06/2011</b>

<p><b><u>EPITÉCNICA</u></b>  Pueyrredón 1257  1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4656-8989/9222-9700  www.epitecnica.com.ar</p>	<p><b>Puerta DOBLE VIDRIADA CORTAFUEGO ART. 5301:</b>  Doble puerta metálica de hojas "simétricas"  Luz del visor de vidrio: (200 x 400) mm  Luz de paso libre parcial: (995 x 2280) mm  Luz de paso libre total: (2015 x 2280) mm  Evaluada solamente en una dirección  (abriendo hacia el exterior del horno)</p>	18987	<b>60</b>	<b>09/11/2010</b>
<p><b><u>NATALI MARCHI SRL</u></b>  Portela 349  1406 - CABA  Tel: (+5411) 4693-1656  info@natalimarchi.com.ar</p>	<p><b>Puerta FR30:</b>  Puerta de madera, ciega  Luz de paso libre: (940 x 2160) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18568	<b>30</b>	<b>25/08/2010</b>
<p><b><u>METALURGICA MACAGNO SA</u></b>  Av. San Martin 1295  1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4658-4162/4656-9688  info@mmacagno.com.ar</p>	<p><b>Puerta Modelo SEM 7-60:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre: (900 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18788	<b>60</b>	<b>10/06/2010</b>
<p><b><u>INGEMETAL SRL</u></b>  Condarco 1466  1825 - Monte Chingolo, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4246-5956  ventas@ingemetalsrl.com.ar</p>	<p><b>Puerta ING – FR60:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre: (950 x 2010) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18033	<b>60</b>	<b>01/07/2009</b>
<p><b><u>CASA BALDINO (Tectmetal SRL)</u></b>  Sanabria 3165  1417- CABA  Tel: (+5411) 4639-6137  cotizaciones@casabaldino.com</p>	<p><b>Puerta CB-E1-60:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre: (900 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	17596	<b>60</b>	<b>15/04/2009</b>



## PORTONES RESISTENTES AL FUEGO

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b>VATER S.A.</b> Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/ 4608501	<b>Portón Cortafuegos VATER FR 60:</b> Portón metálico corredizo de apertura manual y cierre automático por contrapeso. Luz de paso libre Total: (2000 x 2350) mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26917	60	16/11/2016
<b>DIERRE LATINA S.A.</b> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	<b>Portón Rolling 1B 60:</b> Portón metálico corredizo compuesto por 3 módulos Luz de paso libre total: (2000 x 2000) mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26599	60	01/08/2016

## CARPINTERÍAS VIDRIADAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACIÓN

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</b> Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca 1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4239- 5109	<b>Carpintería "Pyrostop® 60-10":</b> Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x2475) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22845	30	30/05/2016

## CARPINTERÍAS VIDRIADAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACIÓN PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b>OBRAS Y SISTEMAS S.R.L</b> Paraná 731 2°B 1017- CABA Tel: (011) 5555-4100 Email: info@obrasysistemas.com.ar www.obrasysistemas.com.ar	<b>Carpintería Vidriada FR60</b> Carpintería vidriada de un paño fijo con vidrio Pyrostop y marco de acero inoxidable. Dimensión Total: (1700 x 2300) mm Luz de visor: (1550 x 2160) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	0132	60	22/08/2019

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: jnmolina@inti.gob.ar; jniell@inti.gob.ar;  
calvarez@inti.gob.ar



<b><u>DIERRE LATINA S.A.</u></b> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	<b>Carpintería "Visual EI60"</b> Carpintería vidriada de un paño fijo con vidrio multilaminado Pyrobel 25 y marco metálico. Dimensión Total: (1290 x 2090) mm Luz de visor: (1170 x 1970) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	28143	60	07/11/2018
<b><u>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</u></b> Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca 1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4239- 5109	<b>Carpintería "Pyrostop® 60-10"</b> Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada. Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x 2475) mm Posee cierrapuertas Exposición al fuego de una sola cara (Sentido de apertura de escape del fuego)	25889	60	30/05/2016

## CARPINTERIAS VIDRIADAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<b><u>SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A.</u></b> Av. Cordoba 950 – Piso 12º Dpto. C 1054- CABA Tel: (+5411) 5217 - 8214 santiago.fiaschi@schott.com ines.dedola@schott.com	<b>Frente vidriado SCHOTT Pyran S 6 mm cortafuego:</b> Carpintería vidriada compuesta por 6 paneles de vidrio 2 de 345mm x 1160mm, 2 de 960mm x 1160mm 1 de 650mm x 1160mm, 1 de 1270mm x 1160mm	22527	120	04/07/2014

## CORTINAS DE ENROLLAR

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<b><u>AG PRUDEN Y CIA SACIFIA</u></b> Tucumán 1748 - 7º Piso Dpto 14 1050- CABA Tel: (+5411) 4717 - 6826/4717 - 6221 info@agpruden.com.ar	<b>Cortina de enrollar modelo "FIRE COIL STANDARD":</b> (metálica ciega)	19323	90	17/09/2010

## PUERTAS DE ASCENSOR PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<b><u>LINEA SERENA S.A</u></b> Luppi Abraham 1476 1437 – CABA Tel: 4919-7817/ 4919-8775 E-mail: <a href="mailto:info@lineaserena.com.ar">info@lineaserena.com.ar</a> <a href="mailto:info@industrade.com.ar">info@industrade.com.ar</a>	<b>Puerta Telescópica Automática Modelo Selecta</b> Cantidad de hojas: 8 (Telescópica) Luz de paso libre total: 800 x 2000 Dimensiones entre jambas: 1000 x 2000	28689	120	16/04/2019
<b><u>WITTUR S.A.</u></b> Av. Belgrano 2445 1872- Sarandí, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4138- 9200	<b>Puerta “Augusta EVO”:</b> Puerta de dos hojas de apertura lateral Luz de paso libre: (900 x 2100)mm	27677	60	08/01/2018
	<b>Puerta Serie 3215- Augusta- TYP.11/R-L:</b> Doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: 900 x 2100 mm	17291	30	10/01/2009
<b><u>ASCENSORES CONDOR SRL</u></b> Miravé 1453 1714- Ituzaingó, de Bs. As. Tel: (+5411) 4621-2108/2030/1589	<b>Puerta rellano telescópica de 2 hojas VVVF, modelo U2H 800:</b> Puerta de dos hojas de apertura lateral Luz de paso libre total: (800 x 2000)mm	27406	60	18/08/2017
<b><u>ASCENSORES SERVAS</u></b> Alsina 909 PB 1088- CABA Tel: (+5411) 4626-1894	<b>PUERTA CENTRAL 2 HOJAS, MODELO EXPRESS:</b> Puerta de dos hojas de apertura central Luz de paso libre: 800mm x 2000mm	23263	120	21/01/2014

## PUERTAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<b><u>H E ANTOLICHE SRL</u></b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596 Email: <a href="mailto:dantoliche@antoliche.com">dantoliche@antoliche.com</a> <a href="mailto:psteiner@antoliche.com">psteiner@antoliche.com</a> <a href="http://www.antoliche.com">www.antoliche.com</a>	<b>Puerta “Calabozo Ps1 a”</b> Puerta de una hoja y marco metálico Luz de paso libre total a 90°: (700 x 2000) mm Luz entre jambas: (750 x 2000) mm Luz del visor de vidrio laminado: (110 x 594) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	0144	30	30/07/2019