



Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección Técnica de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 078

MYEEL medidores y equipos eléctricos S.A

C.U.I.T. N° 30-58053780-0

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (Anexo VII punto 10 de la Resolución N° 276/2024 de SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI

Buenos Aires, 9 de Septiembre de 2025

Valido hasta el 9 de Septiembre de 2025



CERTIFICADO N° 078

MYEEL medidores y equipos eléctricos S.A

C.U.I.T. N° 30-58053780-0

ANEXO 1

Modelo	Marca	Características metrológicas	Origen	Código de Aprobación de modelo
DDS26B	MiDDe	Tensión nominal (Un): 220 V Versión de hardware: D108-H5-SCD101-101-20190626 Versión de Firmware 20190424 Constante (imp/kWh): 1600 imp/kWh, Clase de exactitud Activa CL. 1 Clase de protección de la caja: 2 Sentido de circulación de la energía: Bidireccional, con sentido siempre positivo Modo de conexión a la red: directa Número de fases:1 fase, 2 hilos,1 elemento Temperatura de operación: -25°C ~ 70 °C Tensiones nominales, Un:220 V Frecuencia nominal (fn): 50 Hz Corriente de mínima (Imín): 0,25A, Corriente nominal (Inom): 5 A Corriente de transición (Itr): 0,5 A, Corriente máxima (Imáx): 100 A	China	ML-0247/19-AR-0399

Buenos Aires,9 de Septiembre de 2025

Valido hasta el 9 de Septiembre de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



CERTIFICADO N° 078

MYEEL medidores y equipos eléctricos S.A

C.U.I.T. N° 30-58053780-0

ANEXO 1

DTS27	MiDDe	Energía activa clase 1 y energía reactiva clase 2 3 x 220V/380VAC, 50 Hz I nominal=5A I _{max} =120A I _{tr} =0.5A I _{min} =0.25A Puertos: Óptico, IrDa Versión de Software: Z343-S8-SCZ301-X-20240903-V2 Constante para energía activa 1000 imp/kWh Constante para energía reactiva 1000 imp/kvarh Clase de protección de la caja II Sentido de circulación de la energía Bidireccional con registro siempre positivo Grado IP 54	China	ML-AM-INTI-247/19-9852
DTS27-01	MiDDe	Energía activa clase 1 y energía reactiva clase 2 3 x 220V/380VAC, 50 Hz I nominal=5A I _{max} =120A I _{tr} =0.5A I _{min} =0.25A Puertos: Óptico, IrDa Versión de Software: Z343-S8-SCZ301-X-20240903-V2 Constante para energía activa 1000 imp/kWh Constante para energía reactiva 1000 imp/kvarh Clase de protección de la caja II Sentido de circulación de la energía Bidireccional con registro siempre positivo Grado IP 54	China	ML-AM-INTI-247/19-9852

Buenos Aires, 9 de Septiembre de 2025

Valido hasta el 9 de Septiembre de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 078 - Myeel DC 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.